

福建福海创石油化工有限公司

电机维修保养发包说明书

一、工程概况

工程名称：福建福海创石油化工有限公司电机维修保养

工程地点：福建福海创石油化工有限公司（以下简称福海创）。

工程期限：自决标之日起 2 年

工程范围：福海创全厂（含 PX、PIA、码头、电厂）电机维修保养，包括但不限于附

表“福海创电机维修保养合约项目清单”

二、施工单位资质要求

1) 具备机电设备安装资质

2) 具备大型石化企业三年以上电机维修业绩

3) 具备防爆电机维修资质

4) 承揽商起重、电工等特种作业人员必须持有国家相关单位颁发的特种作业资格证书。

提供证书复印件于合约中备查。

三、工作内容

电机维修保养合约项目如附表“福海创电机维修保养合约项目清单”

电机维修项目及各项目具体维修内容如下：

1) “更换绕组”：电机线圈绕组更换后绝缘等级等技术要求不能低于电机铭牌。

2) “端盖修复”、“轴修复”、“槽口修复”，要求先将磨损处用激光检测仪

四、维修保养要求

- 1) 承揽商承诺修复后的电机质量, 必须达到国标GB755-2008的电机修理标准, 对维修保养电机的全过程实行质量控制, 并在技术上符合提出的要求。
- 2) 承揽商承诺将始终提供优质的售后服务, 修复后的大修电机保修期为一年, 保养后的电机保修期为半年, 潜水电机大修后的保修期为三个月; 保修期内如因维修保养质量造成停机, 承揽商应无条件无偿及时修复; 电机更换线圈后绝缘等级不得比原来低, 例: 原来低于F 级的, 更换的线圈必须达到F 级。
- 3) 承揽商承诺, 承揽商须向用户提供完整的报告, 包括电机数据、故障原因、维修数据、更换备件、试转测试数据、维修时间等。
- 4) 承揽商在合同中注明公司的联系电话, 接到福海地电气管理团队通知必须立即组织人员及发修保养所需工具器具, 2 小时内到达我司现场开展维修保养工作。若电机需转运到承揽商工厂修复的, 45KW 及以下的电机, 应在24小时内修复完成送回, 45KW 以上的电机应在36小时内修复完成送回。

五、其他说明

- 1) 承揽商须严格遵守福海地安全作业规定, 同福海地签订《安全互保协议书》, 并按规定办理福海地所有证照照《安全考核与奖惩办法》处理。
- 2) 所有检修维护、拆除、试验必需的工具器具、登高器具、消耗品由承揽商自理。
- 3) 承揽商应安全文明施工, 及时清理施工现场, 垃圾清运至指定堆放场所。