

福建福海创石油化工有限公司

Fujian Fuhai Chuang Petrochemicals Co., Ltd.

PTA工厂PAC同步发电机励磁控制系统维护

工程师服务发包说明

一、工程概况

工程名称: PTA工厂 PAC同步发电机励磁控制系统维护

工程地点: 福建省漳州市古雷开发区腾飞路5号福海创 PTA 厂区

单位名称: 福建福海创石油化工有限公司

二、检测维护单位资质要求:

承揽商必须为西门子电机(中国)有限公司或西门子电机(中国)有限公司授权的代理商或分公司。质。

三、同步发电机参数

型号: 1N22042-8AE03-Z 序列号: D1031628903

电压: 1000V 电流: 1120A 功率: 1000kW

工作制: S1 额定转速: 1500 转速: 1500

福建福海创石油化工有限公司

Fujian FuHaiChuang Petrochemicals Co., Ltd.

4、提供技术资料：

序号	内 容	数量
1	技术服务报告	3 份
2	提供中机励磁保护系统的最终参数设置表。	3 份

七、附件

1) 安全环保协议书。

陈