电 源 进 线

主电路方案

型号／编号

回路编号／方案编号

去启动设备的线路

启动设备 型号 编号

去用备的线路

去控制设备的线路

用 ㄖ

ZA-YJV22-0.6/1kV-3x185+2x95 SC100FC
引自SS16-1罐区变电所馈线回路，上级开关整定180A

NSX250N MIC2.2
160 3P F
Ian=300mA
at=0.1s

SCB
T08/100E1/4P

T1
JLSP-A50/4P
(10/350μs) Uc=385V
Up<2.5kV Iimp≥12.5kA

NSX100N
TMD 3P3D
F 63A

LC1E65M5N

LRD-3357C
37-50A

NSX100N
TMD 3P3D
F 63A

LC1E65M5N

LRD-3357C
37-50A

ExdIIBT4 Gb IP55
带防雨罩

ZA-YJV22-0.6/1kV ZA-YJV22-0.6/1kV
6) (4x16)
SC50

动力箱箱面直接控制

回路－1：

PE L1 L2 L3 N

1QF

1KM

1KH

1SB2

1SB1

1HR1

1KM

1KH

U11 V11 W11

1M

回路－2：

L1 L2 L3 N

备 用（预留）

回路－3：

PE L1 L2 L3 N

A

U31 V31 W31

3M

钮、指示灯、电流表、电压表装于箱面

1	3DIA	电流表		4	

福 建 省

FUJIAN PROVINCIAL PETROCHEMICAL DESIGN INS

发证部门：中华人民共和国住房和城乡建设部(MOHURD)
证书编号：甲级A135004209(CLASS A A135004209)

图纸专用章
DRAWING SEAL

注册工程师执业章
REGISTERED ENGINEER WORK PERMIT SEAL

施工图审查单位
CONSTRUCTION DRAWING EXAMINATION AUTHORITY

施工图审查合格证书编号
SERIAL NUMBER OF CONSTRUCTION DRAWING EXAMINATION QUALIFICATION CERTIFICATE

工程名称
PROJECT

建设单位
CONSTRUCTION UNIT

NSX100N
TMD 3P3D
F 63A

LC1E65M5N

LRD-3357C
37-50A