

 中国石化集团 洛阳石油化工有限公司 LUOYANG PETROCHEMICAL ENGINEERING CORP./SINOPEC	H ₂ S/SO ₂ 比值分析仪规格书 H ₂ S/SO ₂ ANALYZER INSTRUMENT SPECIFICATION			项目文件号 Proj.Doc.No.	专业文件号 Discipline Doc.No.	Rev.
			LPEC's	413091D2256	50-00/R507	
	室外部分		顾客要求 Client's			
			设计阶段 Phase	详细设计	第 1 页 共 3 页 Page 1 of 3	
工厂(公司)名称 Client: 腾龙芳烃(漳州)有限公司						
项目名称 Project: 80万吨/年对二甲苯工程及整体公用配套工程						
装置及(或)单元名称Unit: 硫磺回收联合装置—硫磺回收装置						
6						
5						
4						
3						
2						
1						
修改 Rev.	说明 Description	编制 PREP'D	校对 CHK'D	审核 APP'D	日期 DATE	



 LPEC 中国石化集团 洛阳石油化工工程公司 LUOYANG PETROCHEMICAL ENGINEERING CORP./SINOPEC	H ₂ S/SO ₂ 比值分析仪规格书		项目文件号 Proj. Doc. No.	专业文件号 Discipline Doc. No.	Rev.
			LPEC's	413091D2256	
	H ₂ S/SO ₂ 比值ANALYZER INSTRUMENT SPECIFICATION		顾客要求 Client's		
				第 3 页 共 3 页 Page 3 of 3	

防爆等级:

ExdIICT4

防护等级:

IP65

电气连接:

1/2NPT(8个)

标定方式:

内置光学自动标定

安装方式:

分析柜内成套安装

材质要求:

所有与分析介质接触的部件材质均为316SS

其它要求:

在国内同类装置中至少有五家以上用户、五年以上成功使用经验.

7. 公用工程条件

电源

220Vac±10%, 50HZ±10%

仪表风

0.6-0.8 MPa(G) 常温

蒸汽

0.45 MPa(G) 155℃

8. 安装条件

安装位置:

16-24"-PG-1401-A1S3-HT和16-24"-PG-2801-A1S3-HT

过程接口:

2" ASME B16.5 Class150 RF

9. 分析仪成套范围