


 中国石化集团 洛阳石油化工有限公司 LUOYANG PETROCHEMICAL ENGINEERING CORP./SINOPEC	H ₂ S/SO ₂ 比值分析仪规格书 H ₂ S/SO ₂ ANALYZER INSTRUMENT SPECIFICATION		项目文件号 Proj.Doc.No.		专业文件号 Discipline Doc.No.		Rev.
	LPEC's		413091D2256		50-00/R507		
	室外部分		顾客要求 Client's		第 1 页 共 3 页 Page 1 of 3		
			设计阶段 Phase				
工厂(公司)名称 Client:		腾龙芳烃(漳州)有限公司					
项目名称 Project:		80万吨/年对二甲苯工程及整体公用配套工程					
装置及(或)单元名称 Unit:		硫磺回收联合装置—硫磺回收装置					
6							
5							
4							
3							
2							
1							
修改 Rev.	说明 Description	编制 PREP'D	校对 CHK'D	审核 APP'D	日期 DATE		



H₂S/SO₂比值分析仪规格书

项目文件号
Proj.Doc.No.

专业文件号
Discipline Doc.No.

Rev.

 中国石化集团 洛阳石油化工工程公司 LUOYANG PETROCHEMICAL ENGINEERING CORP./SINOPEC	H₂S/SO₂比值分析仪规格书 H ₂ S/SO ₂ 比值ANALYZER INSTRUMENT SPECIFICATION		项目文件号 Proj. Doc. No.	专业文件号 Discipline Doc. No.	Rev.	
		LPEC's	413091D2256	50-00/R507		
		顾客要求 Client's				
					第 3 页 共 3 页 Page 3 of 3	

防爆等级: **ExdIICT4**

防护等级: IP65

电气连接: 1/2NPT(8个)

标定方式: 内置光学自动标定

安装方式: 分析柜内成套安装

材质要求: 所有与分析介质接触的部件材质均为316SS

其它要求: 在国内同类装置中至少有五家以上用户、五年以上成功使用经验.

7. 公用工程条件

电源 220Vac±10%, 50HZ±10%

仪表风 0.6-0.8 MPa(G) 常温

蒸汽 0.45 MPa(G) 155℃

8. 安装条件

安装位置: 16-24"-PG-1401-A1S3-HT和16-24"-PG-2801-A1S3-HT

过程接口: 2" ASME B16.5 Class150 RF

9. 分析仪成套范围